




三、測試件構造：

1. 符合型式：鋼製f(60A)雙扇雙面平板橫拉門(附玻璃)

防 火 門 型 式						材 質 (A)		開 閉 型 式 (B)		構 造 型 式 (C)		附 加 型 式 (D)		防 火 時 效 (E)		絕 熱 性 (F)										
							1 木 製					✓	H 橫 拉 門			P 框 構 門			I 附 百 葉			a 30		✓	i A	
							2 石 製 及 礦 物 製						R 推 開 門			F1 單 面 平 板 門		✓	II 附 玻 璃		✓	b 60			ii B	
						✓	3 鋼 鐵 製						C 其 他		✓	F2 雙 面 平 板 門			III 無			c 120				
							4 銅 製															d 180				
3	H	F2	II	b	i		5 鋁 製									e 240										

2. 規格、尺度、構造圖

(1) 正視圖



非軌道側

軌道側

單位：mm

部位名稱	DW	DH	W	H	H1
	軌道長度	門樘高度	門扇寬度	門扇高度	軌道高
廠商自量 標稱尺度	6000	2951	3000	2800	132
型式檢驗 查檢結果	6000	2956	3000	2800	132
部位名稱	e	e'	軌道重量(kg)		門扇重量(kg)
	吊具空隙	下門縫			
廠商自量 標稱尺度	19	5	-----		-----
型式檢驗 查檢結果	19	5	30		377.5